

## Dados do Solicitante

|                                                                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Munhoz de Mello (SAMA E Munhoz de Mello)    | <b>CNPJ:</b> 02254521000109                                                               |
| <b>Endereço:</b> Rua Desembargador Antonio Franco, nº 762 - Centro - Munhoz de Mello/PR - CEP: 86760000 | <b>E-mail:</b> administrativo@samaemunhozdemello.com.br - <b>Telefone:</b> (44) 3258 1219 |

## Dados da Amostra

|                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº Amostra:</b> AM00013780/2026               | <b>Contrato:</b> 00000030/2025                                           |
| <b>Tipo de Amostra:</b> Água para consumo humano | <b>Amostragem:</b> 06/08/2026 08:34 <b>Recebimento:</b> 06/08/2026 14:48 |
| <b>Local da Amostragem:</b> Saída de Tratamento  | <b>Ponto da coleta:</b> Rua Desembargador Antonio Franco, 762            |

## Dados de Amostragem e Recebimento

|                                                                       |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsável pela Amostragem:</b> Solicitante - Vanderlei de Moraes | <b>Plano de amostragem/Ordem de Serviço:</b> OS01631/2026                                          |
| <b>Temperatura ambiente (°C):</b> 18,0                                | <b>Condições climáticas na amostragem:</b> Ensolarado                                              |
| <b>Condições ambientais na amostragem:</b> NI                         | <b>Observações do recebimento:</b> Conforme. Análises realizadas pelo cliente no ponto: cloro 0,8. |

## Resultados Analíticos

| Ensaio                               | Resultado | Unidade | LD | LQ | VMP 1    | Metodologia          | Data do ensaio |
|--------------------------------------|-----------|---------|----|----|----------|----------------------|----------------|
| Coliformes totais <sup>1</sup>       | Ausência  | NA      | NA | NA | Ausência | SMWW 24ª ed.; 9223 B | 06/08/2026     |
| <i>Escherichia coli</i> <sup>2</sup> | Ausência  | NA      | NA | NA | Ausência | SMWW 24ª ed.; 9223 B | 06/08/2026     |

## Legislação de Referência

**VMP 1:** Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

## Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

## Informações Complementares

**Metodologias de Referência**

**SMWW:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

**Metodologia de amostragem:** Coleta realizada pelo cliente

**Legenda**

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- <sup>1</sup>: Ensaio acreditado realizado em laboratório; <sup>2</sup>: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

**Responsabilidade pela amostragem**

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

**Regra de decisão**

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

**Considerações**

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

**Maringá, 07 de Agosto de 2026**

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

**Código de Validação:** 17861295516A762C8F9FA6FF07D3ABD28633D1EC|6931.5|00013780.2026

**Link Validação:** <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



# Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

**Relatório de Ensaio: 13863/2026A**

