

Dados do Cliente

| | |
|--|---|
| Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Munhoz de Mello (SAMAE Munhoz de Mello) | CNPJ: 02254521000109 |
| Endereço: Rua Desembargador Antonio Franco, nº 762 - - Centro - Munhoz de Mello/PR - 86760000 | E-mail: administrativo@samaemunhozdemello.com.br |
| Telefone: (44) 3258 1219 | |

Dados da Amostra

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Nº Amostra: AM00000275/2026 | Proposta Comercial: 00000030/2025 | |
| Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea | Coleta: 07/01/2026 09:20 | Recebimento: 07/01/2026 13:35 |
| Local da Amostragem: Captação | Ponto da coleta: Poço 01 - Água da Serraria - Munhoz de Mello | |
| Temperatura ambiente (°C): 25 | Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado | |
| Responsável pela coleta: Solicitante - Laurindo Carlos Neves | Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00027/2026 | |

Resultados Analíticos

| Ensaio | Resultado | Unidade | LQ | LD | VMP 1 | Metodologia | Data do ensaio |
|--------------------------------------|-----------|---------|----|----|----------|----------------------------------|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ¹ | Ausência | NA | NA | NA | Ausência | SMWW 24 ^a ed.; 9223 B | 07/01/2026 |

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 09 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767981773696142CD3BD0F208092415992E20F7|171|00000275.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 00342/2026A

