

Dados do Cliente	
<b>Solicitante:</b> Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Munhoz de Mello (SAMAE Munhoz de Mello)	<b>CNPJ:</b> 02254521000109
<b>Endereço:</b> Rua Desembargador Antonio Franco, nº 762 - Centro - Munhoz de Mello/PR - CEP: 86760000	<b>E-mail:</b> administrativo@samaemunhozdemello.com.br - <b>Telefone:</b> (44) 3258 1219

Dados da Amostra	
<b>Nº Amostra:</b> AM00003367/2026	<b>Proposta Comercial:</b> 00000030/2025
<b>Tipo de Amostra:</b> Água para consumo humano	<b>Coleta:</b> 26/02/2026 08:15 <b>Recebimento:</b> 26/02/2026 14:55
<b>Local da Amostragem:</b> Saída de Tratamento	<b>Ponto da coleta:</b> Avenida Principal - Distrito Fernão Dias
<b>Responsável pela coleta:</b> Solicitante - Vanderlei de Moraes	<b>Plano de amostragem/Ordem de Serviço:</b> OS00421/2026
<b>Temperatura ambiente (°C):</b> 22,0	<b>Condições climáticas no momento da coleta e amostragem:</b> Chuva nas últimas 48 horas

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais <sup>1</sup>	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	26/02/2026
<i>Escherichia coli</i> <sup>2</sup>	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	26/02/2026

Legislação de Referência
<b>VMP 1:</b> Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Metodologias de Referência
<b>SMWW:</b> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
<b>Metodologia de amostragem:</b> Coleta realizada pelo cliente

Legenda
• <b>LQ:</b> Limite de Quantificação; <b>LD:</b> Limite de Detecção; <b>VMP:</b> Valor Máximo/Mínimo permitido; <b>NA:</b> Não se aplica; <b>NI:</b> Não informado; • <sup>1</sup> : Ensaio acreditado realizado em laboratório; <sup>2</sup> : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade
O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais
Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. <b>Observações do recebimento:</b> Análises realizadas pelo cliente no ponto: Cloro 0,8. A amostra foi recebida em condições de temperatura não conforme para os ensaios. Os ensaios foram realizados com a autorização do cliente.

Maringá, 28 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177228152169A2DEB1CF5597FE4BAC2D0A4D9F35|1717|00003367.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>