

Dados do Solicitante	
<b>Nome:</b> Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Munhoz de Mello (SAMA E Munhoz de Mello)	<b>CNPJ:</b> 02254521000109
<b>Endereço:</b> Rua Desembargador Antonio Franco, nº 762 - Centro - Munhoz de Mello/PR - CEP: 86760000	<b>E-mail:</b> administrativo@samaemunhozdemello.com.br - <b>Telefone:</b> (44) 3258 1219

Dados da Amostra		
<b>Nº Amostra:</b> AM00004517/2026	<b>Contrato:</b> 00000030/2025	
<b>Tipo de Amostra:</b> Água para consumo humano	<b>Amostragem:</b> 18/03/2026 13:20	<b>Recebimento:</b> 18/03/2026 14:55
<b>Local da Amostragem:</b> Saída de Tratamento	<b>Ponto da coleta:</b> Avenida Principal - Distrito Fernão Dias	

Dados de Amostragem e Recebimento	
<b>Responsável pela Amostragem:</b> Solicitante - Vanderlei de Moraes	<b>Plano de amostragem/Ordem de Serviço:</b> OS00578/2026
<b>Temperatura ambiente (°C):</b> 23,0	<b>Condições climáticas na amostragem:</b> Chuva nas últimas 48 horas
<b>Condições ambientais na amostragem:</b> NI	<b>Observações do recebimento:</b> Análises realizadas pelo cliente no ponto: cloro 0,8.

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais <sup>1</sup>	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	18/03/2026
<i>Escherichia coli</i> <sup>2</sup>	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	18/03/2026

Legislação de Referência
<b>VMP 1:</b> Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade
O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares
<b>Metodologias de Referência</b> <b>SMWW:</b> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater <b>Metodologia de amostragem:</b> Coleta realizada pelo cliente
<b>Legenda</b> • <b>LQ:</b> Limite de Quantificação; <b>LD:</b> Limite de Detecção; <b>VMP:</b> Valor Máximo/Mínimo permitido; <b>NA:</b> Não se aplica; <b>NI:</b> Não informado; • <sup>1</sup> : Ensaio acreditado realizado em laboratório; <sup>2</sup> : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
<b>Responsabilidade pela amostragem</b> Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio. Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.
<b>Regra de decisão</b> A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.
<b>Considerações</b> Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial. Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 20 de Março de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177401506269BD525627D9AC00EB4D1454379096|2300|00004517.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaLAB.com.br/portal/certificado/>



# Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 04600/2026A

